

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 67 компенсирующего вида
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

192071, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 40, корпус 3, литер А.
Тел./факс 409-81-13, тел. 409-81-14

АКТ

Проверки готовности объекта водоснабжения
к эксплуатации в отопительном сезоне 2025-2026г.г.

г. Санкт-Петербург

«18» июня 2025г.

Наименование объекта: ГБДОУ детский сад № 67 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Принадлежность объекта: ГБДОУ детский сад № 67 компенсирующего вида Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Адрес объекта: 192071, Санкт-Петербург, улица Будапештская, дом 40, корпус 3, литер А.

Члены комиссии: Заведующий ГБДОУ Андреева Наталья Александровна,
Заместитель заведующего по АХР Шашкова Вероника Анатольевна,
Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий
Канашкин Павел Николаевич

Произвели проверки готовности объекта водоснабжения
к отопительному сезону 2025-2026г.г.

Количество в.у.: 1 Количество помещений: 1

I. При осмотре выявлено следующее:

1. Место расположения водомерного узла: подвал
2. Доступ к помещению водомерного узла: свободный
3. Состояние внутреннего освещения помещения водомерного узла: искусственное
4. Подтопление помещения водомерного узла (подвальных помещений): пол в подвале сухой
5. Состояние и наличие дверей, окон и замков в помещениях водомерных узлов: дверь закрывается на замок
6. Неисправности и повреждения внутренних водопроводных сетей в помещениях водомерного узла: отсутствуют
7. Утепление помещения водомерного узла: соответствует

II. Выводы: Помещение водомерного узла к эксплуатации в отопительном сезоне 2025-2026 г.г. готово

Члены комиссии: Заведующий ГБДОУ Андреева Наталья Александровна,
Заместитель заведующего по АХР Шашкова Вероника Анатольевна,
Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию зданий
Канашкин Павел Николаевич

III. Заключение:

Считать объект водоснабжения допущенным к эксплуатации в отопительном сезоне 2025-2026г.г

Заведующий ГБДОУ детский сад № 67  Н.А. Андреева